

जोननि

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम, जोधपुर

क्रमांक:- अग्नि/13/JFS/2023-24/145

दिनांक:- 18/09/23

व्यवस्थापक

दिल्ली पब्लिक स्कूल


पाली रोड, झालामण्ड, जोधपुर।

विषय:- अग्निशमन अभिशपा पत्र हेतु अग्निशमन की दृष्टि से भवन/परिसर में स्थापित यंत्र/उपकरण निरीक्षण बाबत।

सदर: आपके द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रार्थना पत्र के कम में।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के विषयान्तर्गत आपके विद्यालय का अग्निशमन की दृष्टि से मौका निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान भवन परिसर में स्थापित की गई अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था यंत्र उपकरणों, फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरिल, हाइड्रेंट, पीए सिस्टम, फायर बकेट्स आदि सही व कार्यशील अवस्था में पाई गई। भविष्य हेतु भी इन्हें व निर्देशित की गई अन्य व्यवस्था को सदैव सही व कार्यशील अवस्था में रखे जाने के लिए मौके पर उपस्थित को निर्देशित किया गया। निम्नलिखित शर्तों की पालना करने की स्थिति में अग्निशमन की दृष्टि से यह अभिशपा-पत्र वर्ष 2023-24 हेतु जारी किया जाता है जो कि जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगा।

1. भवन में उपयुक्त निकासी व्यवस्था सदैव रखी जावे।
2. भवन में अग्निशमन हेतु पानी भंडारण की समुचित व्यवस्था सदैव रखी जावे।
3. महाविद्यालय परिसर में उपयुक्त फायर एक्टींग्यूशर, होजरिल, व पानी का भंडारण पंपिंग सुविधा पाई गई। पम्पिंग यूनिट को सदैव कार्यशील अवस्था में रखा जाना होगा।
4. भवन की गृह व्यवस्था उच्च स्तरीय रखनी होगी।
5. सुरक्षा स्टाफ का समय समय पर प्रशिक्षण सुरक्षा उपकरणों का परिक्षण किया जाकर उसका रिकॉर्ड साधारण तथा समस्त फायर एक्टींग्यूशर, होजरिल का समय पर रख-रखाव किया जाकर चालू हालत में रखा जाना होगा।
6. विद्यालय परिसर में अनावश्यक व अनुपयोगी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जाएगा।
7. बिना अनुमति भवन व परिसर में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा।
8. उक्त अग्निशमन अभिशपा प्रमाण पत्र स्वामित्व संबंधित तथा अन्य विधिक दस्तावेज हेतु मान्य न होकर केवल अग्निशमन दृष्टिकोण से ही मान्य होगा।
9. एनबीसी के नियमों की पालना करनी होगी।
10. विद्यालय परिसर में की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं यदि कोई कमी अथवा यंत्र उपकरण अकार्यशील पाए जाते हैं तो यह अभिशपा पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
11. यह अभिशपा पत्र केवल राजस्थान विकास संस्थान, दिल्ली पब्लिक स्कूल हेतु ही मान्य रहेगा उक्त परिसर में अन्य कोई भवन/विद्यालय अथवा हास्टल संचालित हो तो उनके लिए पृथक से आवदन किया जाकर अभिशपा पत्र प्राप्त किया जाना होगा।


मुख्य-अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जोधपुर